



Dipartimento Prevenzione Medica

Sede Territoriale di Cremona

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Prot. n. 55061/17

Cremona, 23/8/2017

Spett.le TRE COPERTURE
VIA FUSARI 43/B
26845 CODOGNO (LO)

Spett.le COMUNE DI CREMONA
Settore Progettazione
Rigenerazione urbana e Manut.
Via Aselli 13
26100 CREMONA

Oggetto : piano di lavoro per la rimozione di pavimentazione in vinil-amianto mediante area confinata statico-dinamica allestita al 1°- 2° piano della scuola media Virgilio in via Trebbia 1 a Cremona / certificazione per la restituibilità dell'area post-intervento

Visti :

- i rapporti di prova relativi a n. 35 determinazioni analitiche effettuate tra il 11.08.2017 ed il 22.08.2017 mediante microscopia elettronica a scansione ("S.E.M") dal laboratorio P.I.ECO di terno d'Isola (BG) su altrettanti campioni volumetrici prelevati all'interno dell'area confinata in oggetto,
- l'esito di tali determinazioni, attestanti una concentrazione di fibre di amianto aerodisperse inferiore al valore di 2 ff/L

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE DI RESTITUIBILITA', AI SENSI DEL D.M. 06.09.94.

inerente all'area confinata in oggetto.

IL RESPONSABILE U.O. P.S.A.L.

SEDE DI CREMONA

Dr.ssa Daniela Dolara

Responsabile del Procedimento amministrativo: Dr. ssa Daniela Dolara
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro – Sede di Cremona - Tel. 0372/497545
Referente del Procedimento amministrativo: Dr. Francesco Nolli
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro – Sede di Cremona - Tel. 0372/497544

ATS della Val Padana

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - www.ats-valpadana.it - C.F / P.I. 02481970206
Sede Territoriale di Cremona: Via Meneghezzi, 14 - 26013 Crema - Tel. 0373 218533 Fax 0373 218595 - spal@aslcremona.it